

RG.II.271.3.2015

Mikołajki Pomorskie, 2015-07-07

Odpowiedzi na pytania do przetargu pn. „Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich”.

Pytanie nr 1

W przedmiarze przyjęto rozebranie pokrycia dachowego z papy w ilości 248,035m<sup>2</sup>, natomiast brak jest wywozu i utylizacji rozebranej w ilości 6 166,66 kg.

Prosimy o rozszerzenie zakresu rzeczowo ilościowego, który należy uwzględnić w wycenie ofertowej.

Odpowiedź:

Odp. Przedmiar zawiera wywóz rozebranego pokrycia papowego (poz. 26, 27), wykonawca powinien w kalkulować utylizację papy w pozycje rozbiórki i wywozu.

Z up. WÓJTA  
*Jacek Karpowicz*  
Jacek Karpowicz  
Kierownik Referatu  
Gospodarczo-Komunalnego