

Gmina Mikołajki Pomorskie

Ul.Dzierżgońska 2

82-433 Mikołajki Pomorskie

RG.II.271.2.2016

Mikołajki Pom. 2016-07-14

Odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wilczewo-Namirowo

1. Pytanie:

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy opisem technicznym a przedmiarem robót dotyczącym grubości górnej warstwy drogi.

Dokumentacja zakłada wykonanie górnej warstwy z tłucznia o grubości 20 cm, natomiast przedmiar zakłada grubość górnej warstwy 15 cm,

Proszę o wyjaśnienie jaką grubość górnej warstwy należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź

Należy wykonać warstwę z kamienia łamanego (sjenit, melafir, granit lub juman) gr. 20 cm.