



Malbork, dnia 7 września 2021 r.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W MALBORKU**

SE.NS.30.4421.233.1.2021.JŚ

Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie
ul. Dzierżgońska 2
82 – 433 Mikołajki Pomorskie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294) oraz raportu z badania jakości wody nr 1262/21 z dnia 10.08.2021 r. sporządzonego przez Laboratorium Badania Wody i Ścieków w Ząbrowie, gm. Stare Pole dotyczącego próbki wody pobranej w budynku nr 1 w miejscowości Cierpięta

stwierdza przydatność wody do spożycia

z wodociągu publicznego Mikołajki Pomorskie, gdyż woda spełnia wymagania określone w w/w rozporządzeniu.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Malborku
Elżbieta Zybko

przesłano pocztą elektroniczną

Otrzymuje:

1. adresat
2. aa